



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Identifikační údaje zakázky

Název zakázky	Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.
Druh zakázky	Zakázka na stavební práce
Název projektu	Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.
Číslo projektu	CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011430

Identifikační údaje zadavatele

Název	AQUATIS a.s.
IČ	46347526
DIČ	CZ46347526
Adresa sídla	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Právní forma	Akciová společnost
Statutární ředitel	Ing. Tomáš Plachý, CSc.
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě plné moci

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k výše uvedené veřejné zakázce takto:

Dotaz:

1. V zadávacím výkazu výměr Zateplení budovy – 1 část – způsobilé výdaje se nachází položka č. 80 D+M odvodnění anglického dvorku trativodem z PVC trubky vložené do betonu, včetně zemních prací a napojení na kanalizace
Prosíme o upřesnění kde se bude napojovat na stávající kanalizaci a jaký je rozsah zemních prací.
2. V zadávacím výkazu výměr Zateplení budovy – 1 část – způsobilé výdaje se nachází položka č.261 Okno střešní š=780 mm , h=1600 mm a ve výkresu střechy jsou rozměry 700/1600 mm
Který rozměr platí?

Odpověď:

1. Zadavatel nepožaduje napojení trativodu anglického dvorku na venkovní kanalizaci. Textem „napojení na kanalizaci“ je myšleno napojení anglického dvorku na plastové potrubí procházející betonovou konstrukcí anglického dvorku do terénu – vytvoření trativodu.
2. Zadavatel uvádí, že dodavatelé se budou řídit údajem uvedeným v položce č.261 z výkazu výměr. Zadavatel současně v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá opravené výkresy a seznam částí.

Příloha č. 1: Opravené výkresy a seznam částí

S ohledem na výše uvedené, prodlužuje zadavatel lhůtu pro předložení nabídek o 1 pracovní den a s ohledem na to, že vysvětlení ZD nebylo uveřejněno včas v souladu s bodem 17 pravidel pro výběr

Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.

dodavatelů OP PIK účinných ke dni zahájení výběrového řízení, bylo uveřejněno o 1 pracovní den později oproti bodu 17 pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných ke dni zahájení výběrového řízení, tak v souladu s bodem 18 pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných ke dni zahájení výběrového řízení zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, celkově tedy prodloužil zadavatel lhůtu pro předložení nabídek o 2 pracovní dny, a to 3. 10. 2019.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 10. 2019 v 8:15 hod.

Nabídky v listinné podobě je možné v poslední den lhůty doručovat do 8:15 hod, ostatní podmínky podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Otevírání obálek proběhne dne 3. 10. 2019 v 8:15 hod. na adrese zástupce zadavatele Eurovision, a.s., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, tedy ihned po konci lhůty pro podávání nabídek, v místnosti č. 230.

Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho účastníka, která se v případě, že se nejedná o statutárního zástupce účastníka, prokáže plnou mocí.

V Brně 20. 9. 2019