



POZNÁMKY

- JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PROPOJENA SE SOUSEDNÍMI OBJEKTY
- VŠECHNY VÝDECHY A KOMINY BUDOU PROPOJENY S JÍMACÍ SOUSTAVOU
- PROVEDENÍ JÍMACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 62305-1 až -4



Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti I.CERNOPOLNÍ s.r.o. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

G P: IČERNOPOŇÍ		s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Volfova 8, 612 00 Brno Tel./fax: 541248372, 541248370; e-mail: 1cernopolni@1cernopolni.cz		H I P: ING. VÁCLAV KRÉPELKA					
Zodpovědný projektant :		Vypracoval:		<div>ŠUBTECH</div> <div>Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz</div>					
Ivan Medvěd		Ivan Medvěd							
Spolupřesíte:		Kontroloval: Ing. Petr Lavíčka							
Objednatel: Strojirny Prostějov, a.s., Kojetinská 3700/5, 79601 Prostějov									
Název akce:		zak. číslo:		1014_JP					
Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojirny Prostějov, a. s. na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov									
Název výkresu :									
JÍMACÍ SOUSTAVA									
						Část:		D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE	
						Formát		2 xA4	
						Datum		11/2014	
						Stupeň		DUR-DSP/DPS	
Měřítko:		1:100							
Č.výkresu:		Rev.							
105		00							