


## POZNÁMKY

1. ZEMNIČ VEŠKERÉ SPOJE PROVAĐENÉ V BETONU BUĐE PROVEDENO DVĚMI SVORKAMI, NEBO OBOUSTRANNÝM SVÁREM DĚLKY 5 cm OŠETŘENÝM ASFALTOVÝM LAKEM.
2. VÝVODY ZEMNICE PRO PŘIPOJENÍ SLOUPŮ BUDOU VYVEDENY IZOLOVANÝM VODIČEM
3. ZKŮŠEBNÍ SVORKY VE VÝŠCE min. 0,5 m NAD PODLAHOU
4. SE ZEMNICEM V BETONU BUDOU PROPOJENY VŠECHNY OSTATNÍ KOVOVÉ PŘEDMĚTY (KOLENICE, RÁMY POCHŮZIČÍCH ROŠTŮ A POD.)

!!! NUTNÁ KOORDINACE SE STAVAŘI !!!



Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti I.CERNOPOLNÍ s.r.o. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování an předávání třetím osobám není dovoleno.

G.P. I.CERNOPOLNÍ s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Volfova 8, 612 00 Brno Tel./fax: 541248372, 541248370; e-mail: icernopolni@icernopolni.cz		H.I.P.: ING.VÁCLAV KRÉPELKA
Zodpovědný projektant : Ivan Medvěd	Vypracoval: Ivan Medvěd	<b>ŠUBTECH</b> Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz
Spoluřešitel: Ing. Petr Lavíčka	Kontroloval: Ing. Petr Lavíčka	
Objednatel: Strojírny Prostějov, a.s., Kojetská 3700/5, 79601 Prostějov	Název akce: zak.číslo: 1014_JP	
Název výkresu : Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a.s. na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov		Část: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE
		Formát: 2xA4
		Datum: 11/2014
		Stupeň: DUR-DSP/DPS
		Měřítko: 1:100
Č.výkresu: 104		Rev. 00