



SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Název zakázky	Rekonstrukce areálu společnosti KERVAL a.s.
Název projektu	Rekonstrukce areálu společnosti KERVAL a.s.
Číslo projektu	CZ.01.2.7.0.15_004.00107

Identifikační údaje zadavatele

Název	KERVAL a.s.
IČO	26730758
DIČ	CZ26730758
Adresa sídla	Karlštejn 261, okres Beroun, PSČ 267 18
Právní forma	121 – akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Miloslav Matyáš, jediný člen představenstva

Zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost č. j. MPO 33321/15/61100 platných od 1. 8. 2015 (dále „pravidla OP PIK“).

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel v souladu s pravidly OP PIK písemně oznamuje všem dosud známým uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti a zároveň je zveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Je součástí manipulace s nebezpečným odpadem?

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o eternitové desky.

Dotaz č. 2:

Jsou k dispozici dokumenty: Stavební povolení a vyjádření DOSS a ostatních?

Odpověď zadavatele:

Ano, dokumenty (stavební povolení i vyjádření DOSS a ostatních) jsou k dispozici. Stavební povolení bylo vydáno dne 9. 10. 2015, vyjádření DOSS a ostatních orgánů byla podkladem pro jeho vydání.

Dotaz č. 3:

Prosím o doplnění ZD o část PBŘS. V jednotlivých rozpočtech je v oddílu "Požární bezpečnost" požadováno ocenění, ale chybí podklady.

Odpověď zadavatele:

PBŘS (požárně bezpečnostní řešení stavby) pro SO01+SO 05 je zveřejněna v příloze. Pro ostatní stavby není PBŘS zpracováno a opatření nákladově předjímaná ve výkazu výměr pro SO 02 a SO 03 zahrnují předpokládaná protipožární opatření pro provádění vlastní stavby a případná opatření vzešlá při specifických stavebních úpravách (dosud nespecifikovaná požární rizika).

Dotaz č. 4:

Žádám Vás o doplnění projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce areálu společnosti Kerval a.s.“ V části PD chybí PBŘS (požární zpráva) část D.1.3., odkaz v technické zprávě SO 01, SO 05

a ve výkazu výměr v obj. č. SO 01, 02, 03, 05. Dále v rozpočtu SO 01 chybí položka k ocenění hromosvodu, v PD je hromosvod zakreslen. Máme hromosvod ocenit v rámci položky elektroinstalace?

Odpověď zadavatele:

K otázce týkající se PBŘS (požárně bezpečnostní řešení stavby) se zadavatel vyjádřil v odpovědi na otázku č. 3.

V rozpočtu SO 01 není uvedeno samostatné ocenění bleskosvodu. Přístavbou SO 05 se ze stavebních objektů SO 01+SO 05 stává jedna budova, a proto jsou náklady na uzemnění uvedeny souhrnně v rozpočtu pro SO 05, jejíž podíl na uzemnění/bleskosvodu je majoritní.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem ke skutečnosti, že bude vydána 2. sada dodatečných informací, bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Přílohy: PBR_DI1

V Brně dne 25. 11. 2015

Alice Šuhájková, Eurovision, a.s.
pověřena zadavatelem