



ŘEZ X-X'




LEGENDA ZNAČEK

PB.... 2x ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200  
PŘIVAŘIT NA TYČ HEA 140 (l= 800 mm) ZABETONOVANOU  
V BETONOVÉM ZÁKLADU ROZM. 800x800x600 mm


KS.... KONDENZAČNÍ SOUPRAVA:



KSO 15.... KONDENZAČNÍ SOUPRAVA "OTEVŘENÁ":



KSO 25.... KONDENZAČNÍ SOUPRAVA "OTEVŘENÁ":




TFH 200..... TLAKOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE DN 200/16/40 – ATYP; l= 800 mm

TFH 150..... TLAKOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE DN 150/16/40 – ATYP; l= 800 mm

MPZK..... MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 200, PN 16

— NOVÝ STAV  
— STÁVAJÍCÍ STAV

|  |   |   |  |           |
|--|---|---|--|-----------|
| KONTROLOVAL  | DRAHOMÍR BLAŽKE   |  | <b>Tc PROJEKT</b><br>ERBENOVA 8, BRNO<br>TEL.: 602 568 668 |           |
| VYPRACOVAL   | DRAHOMÍR BLAŽKE   |   |  |           |
| KRESLIL  | ING. MARTIN CHOLEVA   |   |  |           |
| INVESTOR   | BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., Havlíčkova 140, 280 02, Kolín IV |   | FORMÁT   | 02   A4   |
| NÁZEV AKCE:<br><br>ODPARKA – PŘIPOJENÍ TOČIVÉ REDUKCE<br>NA STÁVAVAJÍCÍ PARNÍ SYSTÉM |   |   | DATUM  | 12/2015   |
|  |   |   | STUPEŇ   | DPS       |
|  |   |   | ČÍSLO ZAKÁZKY  | 02315.A   |
|  |   |   | SPECIALIZACE   | D.1.4.1   |
|  |   |   | NÁZEV VÝKRESU:   |           |
| ŘEZ X-X'   |   |   | 1:50   | D.1.4.1.4 |