

LEGENDA ZNAČEK

PB....2x ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN 200  
PŘÍVARIT NA TYČ HEA 140 (l= 800 mm) ZABETONOVANOU  
V BETONOVÉM ZÁKLADU ROZM. 800x800x600 mm

KS....KONDENZAČNÍ SOUPRAVA:

3x V 25/25  
1x KH 25/25  
KOND. VEDENÍ

KSO 15.... KONDENZAČNÍ SOUPRAVA "OTEVŘENÁ":

2x V 15/25  
1x KH 15/25  
PŘÍPOJENÍ "G"; "H"

KSO 25.... KONDENZAČNÍ SOUPRAVA "OTEVŘENÁ":

2x V 25/25  
1x KH 25/25  
PŘÍPOJENÍ "F"; "T"; "E"


TFH 200..... TLAKOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE DN 200/16/40 - ATYP; l= 800 mm

TFH 150..... TLAKOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE DN 150/16/40 - ATYP; l= 800 mm

MPZK.....MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPOKA DN 200, PN 16

— NOVÝ STAV  
— STÁVAJÍCÍ STAV

SCHÉMA KRYCÍHO PLECHU  
PRO TRUBNÍ VEDENÍ NA PODLAŽE



POZNÁMKA: KONDENZAČNÍ POTRUBÍ VEDENO NA PODLAŽE  
- BUDE KRYTO PO CELÉ DÉLCE PROFILOVANÝM  
PLECHEM TL. 3,0 mm, R.Š. 450 mm, DL. 5,0 m  
- OPATŘIT NÁTĚREM SE ŽLUTOČERNÝMI PRUHY

KONTROLOVAL	drahomír blažke		<b>Tc PROJEKT</b> ERBENOVA 8, BRNO TEL.: 602 568 668	
VYPRACOVAL	drahomír blažke			
KRESLIL	ing. martin choleva			
INVESTOR	BIOFERM-líhovar Kolín, a.s., Havlíčkova 140, 280 02, Kolín IV	FORMÁT	O3	A4
NÁZEV AKCE:	<b>ODPARKA – PŘÍPOJENÍ TOČIVÉ REDUKCE NA STÁVAVAJÍCÍ PARNÍ SYSTÉM</b>		DATUM	12/2015
NÁZEV VÝKRESU:			STUPEŇ	DPS
SCHÉMA ZAPOJENÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY	02315.A
			SPECIALIZACE	D.1.4.1
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			---	D.1.4.1.6