



INVESTOR:	MONIT S.r.o.	DATEM:	12/2015
MÍSTO STAVBY:	HRADEC KRÁLOVÉ	STUPEŇ PD:	PPD
ZODP. PROJEKTANT:	STŘEŠNÍ PŘEDMĚSTÍ	FORMÁT:	A1
KONTROLÓVAL:	Ing. JAN DINGA	MĚŘÍTKO:	1:50
KRESLIL:	Ing. PETR VANOČEK	ČÁST:	VÝTÁPENÍ
AKCE:		OBŠAH VÝKRESU:	VÝTÁPENÍ
		VÝTÁPENÍ	
		ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 1.NP	
		PIDPODSY	

_____	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 65°C
_____	ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55°C
OKRUH VZT	
_____	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 65°C
_____	ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55°C

max. teplota přívodního potrubí podlah./strop.
rozteč potrubí: MZ VÝKRES

SIR-PRÍVODNÝ POTRUBÍ max 46°C
SIR-ZPĚTNÉ POTRUBÍ max 36°C

____ PDL-PŘÍVODNÍ POTRUBÍ m

----- PDL-ZPĚTNÉ POTRUBÍ m

ORPILIH BODI AHOVÉHO/STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ

INVESTOR:	MONT'S s.r.o.		DATAUM:	12/2015
MÍSTO STAVBY:	HRADEČ KRÁLOVÉ SELEKCE PŘEDMĚSTÍ		STUPĚŇ PD:	PPD
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. JAN DINGA		FORMLAT:	A1
KONTROLOVAL:	Ing. JAN DINGA		MĚŘITOK:	150
KRESLIL:	Ing. PETR VÁNÍČEK		ČÁST:	VYTAPEŇN
ACE:			OBŠAH VÝKRESU:	VYTAPEŇN
REKONSTRUKCE HALY 3			VÝTAPEŇN	
ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 1.NP			PUDOKYS	
ČÍS. VÝKRESU:			D.5.03	