



MINIMÁLNÍ TLAKOVÁ DISPOZICE 50 kPa

POZICE	POLOŽKA	POZNÁMKA
1	Ventil VVF53.100-160, pohon SKC60 (0-10 V, 24V)	
2	Ventil VVF53.50-40, pohon SKB60 (0-10 V, 24V)	
3	Ventil VVF53.40-16, pohon SKB60 (0-10 V, 24V)	
4	Ventil VXVF53.125-250, pohon SKC60 (0-10 V, 24V)	
5	Ventil VVF53.65-63, pohon SKC60 (0-10 V, 24 V)	

Vynavovatel Ing. L. Zejda	Zodp. projektant Ing. L. Zejda	Tech. kontrola Ing. L. Zejda	
Kreslil Ing. L. Zejda			
Investor ZVU STROJÍRNY, a.s., Kampelíkova 758/4, 50004 HK			formát 2xA4
Akce PROJEKT EKOLOGIZACE ZÁVODU ZVU STROJÍRNY, a.s. HALY CHEMIE A BIOTECHNOLOGIE			datum 5/2017
			účel PPS
			č. zakázky 201709
			č. kople
			archivní č.
Obsah výkresu SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNÝ 20			Měřítka č. výkresu 5