



MINIMÁLNÍ TLAKOVÁ DISPOZICE 50 kPa

POZICE	POLOŽKA	POZNÁMKA
1	Ventil VVF53.65-63, pohon SKB62 (0-10 V, 24V) s HF	
2	Čerpadlo Magna3 40-120F, 230 V	
3	Ventil VVF53.65-63, pohon SKC62 (0-10 V, 24V) s HF	
5	Ventil VYG41.32, pohon SAX61.03 (0-10 V, 24V)	
6	Čerpadlo Magna 3 32-60, 230 V	
7	Ventil VYG41.50, pohon SAX61.03 (0-10 V, 24V)	
8	Čerpadlo Magna 3 50-120F, 230 V	
9	Expanzní nádoba 300 litrů, PN6	
10	Deskový výměník Secespol LB110-80	

Vypracoval Ing. L. Zejda	Zodp. projektant Ing. L. Zejda	Tech. kontrola Ing. L. Zejda	
Kreslil Ing. L. Zejda			
Investor ZVU STROJIRNY, a.s., Kampelíkova 758/4, 50004 HK			
Akte PROJEKT EKOLOGIZACE ZÁVODU ZVU STROJIRNY, a.s. HALY CHEMIE A BIOTECHNOLOGIE			
Obsah výkresu ZAPOJENÍ VS-PŘÍSTAVEK CHEMIE			
	formát 3xA4		
	datum 5/2017		
	účel PPS		
	č. zakázky 201709		
	č. kopie		
	archivní č.		
	Měřtko	č. výkresu 7	