



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název zakázky	Ekologizace závodu ZVU Strojírny, a.s.
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	ZVU STROJÍRNY, a.s.
IČO	25267141
DIČ	CZ25267141
Adresa sídla	Kampelíkova 758/4, 500 04 Hradec Králové
Právní forma	121 - akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Vladimír Kysela – generální ředitel

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce takto:

Dotaz č. 1:

- Dobrý den,
prosím Vás o zodpovězení dotazu.
Je možné změnit řídicí systém DOMAT (uvedený ve specifikaci) za jiný?

Odpověď zadavatele:

- V projektové dokumentaci není předepsáno použití řídicího systému DOMAT – plně v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek OPPIK, bod 21 Pravidel, platných ke dni vyhlášení výběrového řízení. Dodané zařízení musí plně odpovídat technickým parametrům uvedeným v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Zadavatel pro upřesnění plně v souladu s bodem 21 písm. c) Pravidel uvádí, že v současnosti je v ZVU Strojárnách, a.s. provozována MaR založená na HW DOMAT a dispečinku MERVIS se kterými musí být řídicí systém plně kompatibilní.


Dotaz č. 2:

- Je možné nahradit předepsané komponenty za jiné se stejnými hodnotami?
- V „Rozpočtu“ jsou uvedeny všechny Sahary s výkonem 50 kW, ale v TZ v bodu 3.4 Haly chemie – teplovzdušné jednotky se píše o jednotkách s výkonem 30 kW. Vzhledem k tomu jak se domnívám se jedná o těch 124 ks, je to skutečně zásadní rozdíl. Prosím o vyjasnění.

Odpověď zadavatele:

- Zadavatel uvádí, že účastník musí dodržet veškeré technické požadavky na jednotlivé komponenty dle PD a specifikace, které jsou závazné pro přípravu nabídek. Zadavatel také uvádí, že účastník se musí při přípravě nabídek řídit body 4. 5., 4. 6. a 13. 1 zadávací dokumentace.
- Zadavatel uvádí, že v TZ v bodě 3. 4 se jedná o překlep. Požadovaný výkon všech Sahar je 50kW, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

V Hradci Králové dne 8. 8. 2017



Ing. Vladimír Kysela
Generální ředitel