



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název zakázky	Ekologizace závodu ZVU Strojírny, a.s.
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	ZVU STROJÍRNY, a.s.
IČO	25267141
DIČ	CZ25267141
Adresa sídla	Kampelíkova 758/4, 500 04 Hradec Králové
Právní forma	121 - akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Vladimír Kysela – generální ředitel

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k výše uvedené veřejné zakázce takto:

Dotaz č. 1:

- V rámci zadávací dokumentace je požadován jeden jasoměr na každou halu.
Otázka: Je požadováno více jasoměrů pro každou halu, resp. jednotlivá stanoviště v rámci jednotlivých hal?
- Ovládací panel na ovládání svítidel je v rámci Biohaly požadován ze dvou míst pro celou halu.
Otázka: Je tím opravdu myšleno pro celou halu, nebo pouze pro daný okruh RS1.A/RS2.A?
- V rámci rekonstrukce osvětlovací soustavy obsahuje rozpočet LED osvětlení (položka č. 7) plošiny 24M. Plošiny pro tyto výšky, jsou velmi finančně náročné. Pro reálnou nabídkovou cenu této položky rozpočtu, je důležitá informace o připravenosti stanoviště pro samotnou montáž a manipulaci s plošinami. Současně je třeba upozornit na to, že manipulace s těmito plošinami má jen omezené možnosti.
Otázka: Jaká bude připravenost staveniště pro pohyb plošin 24M a jejich logistiku v prostoru montáže?

Odpověď zadavatele:

- Všechny požadované snímače venkovního osvětlení jsou uvedeny ve výkazu výměr MaR. Počítá se s jedním snímačem na polovinu lodě.
- Z každého ovládacího panelu se bude ovládat jen příslušná část osvětlení haly.
- Předmětný prostor bude vždy, v souladu s předloženým harmonogramem prací, plně připraven pro pohyb plošiny 24M.

V Brně dne 30. 8. 2017

Eurovision, a.s.
Ing. Igor Földeši
Pověřen zadavatelem