



LEGENDA

TOPNÁ VODA 70°C
VRATNÁ VODA 55°C

- PA - PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO OTOPNÉ TĚLESO, ROHOVÁ
TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI KRADEŽI
- PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES NA POTRUBNÍ ROZVODY V PODLAHÁCH JSOU VYVEDENY DO STĚN A
NÁSLEDNĚ JSOU NÁPOJENA OTOPNÁ TĚLESA, POMOCÍ ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY
- VEŠKERÉ PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES JSOU PROVEDENY POTRUBÍM D 16x2
- OTOPNÁ TĚLESA JSOU V PROVEDENÍ S VESTAVĚNÝM VENTILEM A ROVNOU ČELNÍ PLOCHOU
- TĚLESA VK. PŘÍPOJIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU - PŘÍVOD VĚDY Z VNITŘNÍ STRANY OT
- PŘI PROVÁDĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO DODRŽOVAT PŘEDPISY VÝROBE TRUBEK,
TYKAJÍCÍ SE PŘEDVŠÍM VZDÁLENOSTÍ ULOŽENÍ A DILATACÍ
AL - OZNAČENÍ PRO HLINÍKOPLASTOVÉ TRUBKY, VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
CU - OZNAČENÍ PRO MĚDNÉ TRUBKY, VEDENÉ VOLNĚ

VEDOUČÍ PROJEKCE Ing. Stanislav BREJCHA	AUTORIZACE Ing. Miroslav BRÉŽINA	VYPRACOVAL Ing. Miroslav BRÉŽINA	pro HODONIN s.r.o. Brněnská 3497 695 01 HODONIN
STAVEBNÍK Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	LOKALITA Vranovice, U Floriánka č. 57	DATUM březen 2017	STUPEŇ PŘÍP. 499/2006 Sb.
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE II. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY	FORMÁT A4	ZAKÁZKA ČÍSLO PROST 2016-056
		MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE ČÍSLO VÝKRESU
		PŮDORYS 1.NP	ÚT ÚT-01