

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Číslo jednací: KHSJM 29782/2014/BV/HDM

Spisová značka : S- KHSJM 29782/2014

.....
telefon: 519 305 145

vyřituje: Mgr. Svobodová, B. Uhlíř Dis.

fax: 519 305 159

e-mail: jitka.svobodova@khsbrno.cz

Prost Hodonín s.r.o.
Projektová a inženýrská
kancelář
Brněnská 3497
695 11 Hodonín

V Břeclavi dne 25.8.2014

Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovce stavební úpravy a přístavba – závazné stanovisko pro územní řízení

Na základě žádosti investora stavby – Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice zastoupenou firmou **Prost** Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, 695 11 Hodonín, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“) a § 96 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovce stavební úpravy a přístavba“.

Po prostudování předložených podkladů a posouzení souladu jejich obsahu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání stavebního povolení toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení a vydání územního rozhodnutí na stavbu „Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovce stavební úpravy a přístavba “
se s o u h l a s í .

V souladu s § 4, odst.2, stavebního zákona se souhlas váže na takto stanovené podmínky:

1. V projektové dokumentaci pro stavební řízení požaduji s odkazem na obsah vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. a pozdějších předpisů doplnit podklady o:
 - Detailní popis stavebního provedení a parametrů bazénu, technologie úpravy bazénové vody, recirkulačního systému a systému dezinfekce bazénové vody (včetně podrobné výkresové části dokumentace provedení bazénu).
 - Předpokládané řešení provedení ochozu bazénu (soulad s odst. 1, § 18 výše citované vyhlášky).
 - Uvést provedení povrchů podlah a stěn šaten a soc. zařízení (soulad s § 30 a § 31 citované vyhlášky).
 - Doplnit informace o parametrech vzduchotechniky ve smyslu zajištění požadované výměny vzduchu v provozních prostorách bazénu a jeho zázemí v souladu s požadavky na

mikroklimatické podmínky stanovenými přílohami č. 12 a 13 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

2. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení požadují doplnit podklady o detailní provedení tělocvičny v souladu s § 5 vyhl. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

O d ů v o d n ě n í :

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování Vzdělávacího centra U Floriánka 57 v obci Vranovice. Jedná se o objekt ve stávající bytové zástavbě, ve kterém budou provedeny stavební úpravy a přístavba. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Stavebními úpravami stávajícího objektu vznikne knihovna, družina pro žáky základní školy a učebny základní umělecké školy.

V dvoupodlažním objektu přístavby, ve dvorní části rekonstruované budovy, bude 5 učeben pro 150 žáků, školní bazén a tělocvična. Součástí objektu je venkovní hřiště a zahrada.

Součástí projektové dokumentace je akustická studie (protokol č. PS 2014/043) a Protokol o provedených výpočtech podle ČSN 12464-1, obsahující návrh osvětlení a výpočet osvětlenosti na stavbě Vzdělávacího centra U Floriánka 57 Vranovice.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
územní pracoviště
Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
.73.

Mgr. Jitka Svobodová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Břeclav

Rozdělovník: 1x adresát

1x KHS JmK-ÚP Břeclav,
1x KHS - spis