








## Legenda přístrojů

- ⊖ - Ventilátor, mont. výška min. 2,25m, dodávka VZT
- ♂ - Spínač pohybový, PIR, 360°, 10A, 230V
- ♂ - Spínač jednopólový, řazení 1, 1So  - krytí IP55
- ♂ - Spínač sériový, řazení 5  - krytí IP55
- ♂ - Spínač střídavý, řazení 6, 6So  - krytí IP55
-  - Spínač jednopólový, řazení 1, 1So, s orientační doutnavkou
- ⌋ - Zás. 2p + z, b. bílá  - krytí IP55
- ⌋ - Dvojzásuvka, 2p + z, b. bílá
- ⌋ - Zás. 2p + z s ochr. před přepětím, b. bílá
- ⌋ - Dvojzásuvka, 2p + z s ochr. před přepětím, b. bílá
  - - Krabice rozbočná 17x17x58 mm
- ⌋ - Zásuvka 3f, 16A, 400V
-  - Napáječ pisoárů/sprch 230VAC/12VDC, pro max. 5 zařízení vč. kabeláže v podhledu  
- napojeno ze společného OVL okruhu

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3, čl. 512.2.4 jsou považovány jako normální  
dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 nejsou nebezpečné - WC a umývárny.



297,2 m<sup>2</sup>

VEDOUcí PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLIK	Ing. Miroslav KOZUMPLIK
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:	Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE	
	2. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY	
	D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	
	DISPOZIČNÍ SCHÉMA - PODKROVÍ - Osvětlení	

**Projekční kancelář**  
**Miroslav Kozumplik**  
 Heršpická 813/5, 639 00 Brno  
 +420 608 666 444, +420 602 704 433  
 E-mail: info@kozumplik.com

DATUM	03/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	6x A4
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	<b>D.1.4.7.7</b>