

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „zákon“)

### Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka
Název Projektu	Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovice, 2. etapa
Číslo projektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006276

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Vranovice
IČO/DIČ	00283720/CZ00283720
Adresa sídla	Školní 1, 691 25 Vranovice
Právní forma	801 - obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Jan Helikar, starosta obce

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:

#### Dotaz č. 1:

Dobrý den pane Földeši,

zasílám dotaz k veřejné zakázce „Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích“

Dotaz:

Nenašli jsme nikde, jakou má mít požární předěl (viz položka č. 52 výkazu výměr) požární odolnost?  
Prosíme o upřesnění.

#### Odpověď zadavatele:

Odolnost CHÚC č.m. 301 je uvedena v Požárně bezpečnostním řešení – viz dokument PD:  
„D-Dokumentace-objektu\SO-01-Vzdelavaci-centrum-stavebni-upravy\D-1-3-PBR\“

Odolnost samonosné konstrukce je 30minut.

V Brně dne 5. 6. 2018

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.  
Pověřen zadavatelem