Zařízení číslo	Místnost číslo	Umístění technologie m.č.	Popis	Elektrický příkon (kW)	Jmenovitý prúd (A)	Napětí (V)	Množství dopravovaného vzduchu (m3/hod.)	Topný výkon (kW)	Výměna vzduchu (hod-1)	Topný výkon pro dotápění (kW)	Topný výkon el. ohřívače (kW)	Topná voda (70/50) m3/h	Spotřeba plynu (m3/h)	Napojení na ZTI	Chladicí výkon (kW)	Ovládání v m.č.	Způsob ovládání	Napájení m.č.	Akustický výkon dB(A)	Hladina akustického tlaku HML dB(A)
			1. n.p.																	
1			**Bazénová hala**																	
	N113	**N003**	Přívod vzduchu do haly	7,70	12,70	3f/400/50	4 000	35,00	Dle RV	14,00		1,70		DN40		N003	MaR vlastní	N003		
			Odvod vzduchu z haly				4 000													
2			**Větrání prostoru bazénové technologie**																	
	N002	**N004**	Přívod vzduchu	0,25		230/1/50	500		3,00		2,00			DN32		N005	MaR vlastní	N005		
			Odvod vzduchu	0,25		230/1/50	500													
3			**Větrání HZ bazénové haly dívky**																	
	N107	**N107**	Přívod vzduchu	0,52	3x13	400/3/50	1 100		Vyh.343		5,00			DN40		N212	MaR vlastní	N107		
			Odvod vzduchu	0,52			1 100													
4			**Větrání HZ bazénové haly chlapci**																	
	N103	**N103**	Přívod vzduchu	0,52		400/3/50	1 100		Vyh.343		5,00			DN40		N212	MaR vlastní	N103		
			Odvod vzduchu	0,52			1 100													
5			**Větrání tělocvičny**																	
	N210	**Střecha**	Přívod vzduchu do tělocvičny	3,00		3f/400/50	2 500	45,00	Vyh.343	15,00			4,70			N210	MaR vlastní	Střecha		
			Odvod vzduchu z tělocvičny	2,20		3f/400/50	2 500	(plyn)									CO2			
6			**Větrání šatny**																	
	N101	**N101**	Přívod vzduchu do šatny	2,50	3x10	3f/400/50	3 000	10,00	Vyh.343					DN40		N114	MaR vlastní	N101		
			Odvod vzduchu z šatny	2,50		3f/400/50	3 000													
7			**Větrání HZ tělocvičny chlapci**																	
	N202	**N202**	Přívod vzduchu	0,52	3x13	400/3/50	900		Vyh.343		5,00			DN40						
			Odvod vzduchu	0,52			900									N212	MaR vlastní	N202		56
																				ve 4m
8			**Větrání HZ tělocvičny dívky**																	
	N206	**N206**	Přívod vzduchu	0,52	3x13	400/3/50	900		Vyh.343		2,00			DN40						
			Odvod vzduchu	0,52			900									N212	MaR vlastní	N206		56
																				ve 4m
9			**Větrání HZ N121+N224**																	
	N126	**Střecha**	Přívod vzduchu													N128	Poh.č.	Střecha		
	N224		Odvod vzduchu	0,15		230/1/50	200		Vyh.343							N226	Poh.č.			
10			**Větrání HZ N121,N130+N219,N228**																	
	N121	**Střecha**	Přívod vzduchu													N121	Poh.č.	Střecha		
	N228		Odvod vzduchu	0,37		230/1/50	1 200		Vyh.343							N219	Poh.č.			
11			**Větrání kotelna**																	
	N132	**Střecha**	Přívod vzduchu	samotah			50		0,50							samotah				
			Odvod vzduchu	samotah			50									samotah				
20			**Klimatizace učebny N118**																	
	N118	**Střecha**	Vnitřní jednotka												7,00	N118	IR	Střecha	64	49/42/37
			Venkovní jednotka	2,50	9,70	230/1/50													68	55
21			**Klimatizace učebny N119**																	
	N119	**Střecha**	Vnitřní jednotka												7,00	N119	IR	Střecha	64	49/42/37
			Venkovní jednotka	2,50	9,70	230/1/50													68	55
22			**Klimatizace učebny N216**																	
	N216	**Střecha**	Vnitřní jednotka												7,00	N216	IR	Střecha	64	49/42/37
			Venkovní jednotka	2,50	9,70	230/1/50													68	55
23			**Klimatizace učebny N217**																	
	N217	**Střecha**	Vnitřní jednotka												7,00	N217	IR	Střecha	64	49/42/37
			Venkovní jednotka	2,50	9,70	230/1/50													68	55
24			**Klimatizace učebny N215**																	
	N215	**Střecha**	Vnitřní jednotka												7,00	N215	IR	Střecha	64	49/42/37
			Venkovní jednotka	2,50	9,70	230/1/50													68	55