

Legenda

- LAN Zásuvka LAN, Cat 5 - 2 x RJ45
- PIR Čidlo

POZNÁMKA

Použité napěťové soustavy:

- síťové napájení: 1+PE+N stř. 50Hz, AC 230V/TN-S
- LAN signálový rozvod: 2 - 5V/IT
- elektrická zabezpečovací signalizace: 2 - 12V/TT

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2:

- napájení 230VAC - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
- LAN, živé/neživ. části - malým napětím SELV (ČSN 33 2000-4.41, ed.2 a ČSN 33 0010, kat. I)
- Elektrická zabezpečovací signalizace - malým napětím PELV (ČSN 33 2000-4.41, ed. 2 a ČSN 33 0010, kat. I)


Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3, čl. 512.2.4 jsou normální - vnitřní prostory. dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 nejsou nebezpečné - WC a umývárny.

Nebezpečné (N) a zvlášť nebezpečné (ZN) - venkovní prostory:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		ZÁKLADNÍ ŠKOLA - zázemí	
MÍSTNOST ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA	POZNÁMKA
N001	CHODBA + schodiště	32,4	
N002	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	55,6	
N003	STROJOVNA VZT	9,0	
N004	SKLAD, Bazénová tehcnologie	7,0	
N005	SKLAD, DÍLNA	53,1	

152,1 m2



P-E2-6589

VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA		Miroslav KOZUMPLÍK	Ing. Miroslav KOZUMPLÍK
STAVEBNÍK		Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:		Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE		
1. etapa PŘÍSTAVBA			
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.8 - Elektronické komunikace			

DISPOZIČNÍ SCHÉMA - 1.PP

Projekční Znalecká Kancelář	
Miroslav Kozumplík Šumavská 31, 612 54 Brno Tel.:549131520 / mobil 608666444 E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	01/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	2x A4
MĚŘITKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	D.1.4.8.2