1

N101
N102a
N102b
N102c
N103
N104
N105
N106
N107
N108
N109
N110
N111
N112
N114
N115
N116
N117
N118
N119
N120
N121
N122
N123
N124
N125
N126
N127
N128
N129
N130
N131
N132 - KOTELNA
N133
Vý

-1,980
-2,000
-0,855
-1,900
-0,815
-0,800
-0,820
-0,850
-0,807

+-0,00
+-0,00
-0,020

PK
PK

UZÁVĚR PLYNU KK4,0 PR BUDOVU,
VŠE VE SKŘÍNI 300/300/200 MM

SKŘÍŇ REGULACE A MĚŘENÍ PLYNU - NOVÁ
HUP KK25,
NOVÝ REGULÁTOR PLYNU BP25
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR G16
UZÁVĚR KK50

LPE 50
LPE 90
LPE 90
STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA PLYNU
STÁVAJÍCÍ OBJEKT
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

PŘÍVOD VZDUCHU OTVOR 160/160 MM
VZDUCHOVODEM U PODLAHY, NA
VENKOVNÍ STRANĚ OPATŘIT MŘÍŽKOU
A PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍ

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO KOTELNU KK50,
FILTR DN50, HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU HV 50,
VŠE VE SKŘÍNI 600/300/200 MM

SPOLEČNÉ NUCENÉ ODKOUŘENÍ OD OBOU KOTLŮ
D 200 MM. VYVEDENO PŘETLAKOVÝM
TŘÍSLOŽKOVÝM MONTOVANÝM KOMÍNEM.

ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÉHO
POTRUBÍ, VYVEDENO NAD
STŘECHU A OKNA A
UZEMĚNO

ODVOD VZDUCHU VZDUCHOVODEM
Ø170 MM NAD STŘECHU KOTELNY

LEGENDA

PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL NÁSTĚNNÝ, Q=19-94,5 KW, E=10,53M³/H
PJ	PLYNOVÝ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA, Q=45 KW, E=4,7M³/H
KK	KULOVÝ ZÁVITOVÝ KOHOUT PRO PLYN
KKP	PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT - SOUČÁST DODÁVKY ČERP.SKUPINY KOTLE
KKV	KULOVÝ KOHOUT VZORKOVACÍ
HV	PLYNOVÝ HAVARIJNÍ VENTIL ZÁVITOVÝ, DN50
F	PLYNOVÝ FILTR ZÁVITOVÝ DN 50
M	TLAKOMĚR D 160, 0-6 KPA, TLAKOMĚROVÝ KOHOUT M 20×1,4, KONDENZAČNÍ SMYČKA ZAHNUTÁ
RP	REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100/2 KPA, do 25 m3/h
PL	STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR ROMBACH G 16

NOVÝ VNITŘNÍ NTL ROZVOD PLYNU
NOVÝ ZEMNÍ NTL ROZVOD PLYNU
ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA PLYNU

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Miroslav BŘEZINA	Ing. Miroslav BŘEZINA
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA	Vranovice, U Floriánka č. 57	

AKCE: Vzdělávací centrum U Floriánka 57
V R A N O V I C E
1. etapa PŘÍSTAVBA

PŮDORYS 1.NP

prost HODONÍN s.r.o.
Brněnská 3497
695 01 HODONÍN

DATUM	leden 2017
STUPEŇ	PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
FORMÁT	6*A4
ZAKÁZKA ČÍSLO	PROST 2016-056
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
PLYN	PL-01