

ROZDĚLOVAČ R2(POZICE 11)

TEPLOTA PŘÍVODU = 40,0°C
TEPLOTA ZPÁTEČKA = 30,0°C
PRŮTOK = 337,7 KG/H
TL.ZTRÁTA = 9,33 KPA

Č	KE SPOTŘEBIČI	DÉLKA (M)	ROZTEČ (MM)	TOK (KG/H)	NAST.(L/MIN)
1	207	98	100	71,0	1,1
2	209	40	100	28,2	0,4
3	206_b	67	100	47,9	0,7
4	202	90	100	64,9	1,0
5	205	56	100	40,5	0,6
6	203	117	100	85,2	1,4

LEGENDA

TOPNÁ VODA 70°C
VRATNÁ VODA 55°C
TOPNÁ VODA 40°C - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
VRATNÁ VODA 30°C - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

PA PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO OTOPNÉ TĚLESO, ROHOVÁ
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI KRÁDEŽI

- PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES NA POTRUBNÍ ROZVODY V PODLAHÁCH JSOU VYVEDENY DO STĚN A NÁSLEDNĚ JSOU NAPOJENA OTOPNÁ TĚLESA, POMOCÍ ROHOVÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY
- VEŠKERÉ PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES JSOU PROVEDENY POTRUBÍM D 16×2
- OTOPNÁ TĚLESA JSOU V PROVEDENÍ S VESTAVĚNÝM VENTILEM A ROVNOU ČELNÍ PLOCHOU
- TĚLESA VK PŘIPOJIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU - PŘÍVOD VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY OT
- PŘI PROVÁDĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO DODRŽOVAT PŘEDPISY VÝROBCE TRUBEK, TÝKAJÍCÍ SE PŘEDEVŠÍM VZDÁLENOSTÍ ULOŽENÍ A DILATACÍ

AL OZNAČENÍ PRO HLINKOPLASTOVÉ TRUBKY, VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
CU OZNAČENÍ PRO MĚDĚNÉ TRUBKY, VEDENÉ VOLNĚ

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Miroslav BŘEZINA	Ing. Miroslav BŘEZINA

prost HODONÍN s.r.o.
Brněnská 3497
695 01 HODONÍN

STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25
LOKALITA	Vranovice, U Floriánka č. 57
AKCE	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 V R A N O V I C E 1. etapa PŘÍSTAVBA
	PŮDORYS 2.NP

DATUM	leden 2017
STUPEŇ	PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
FORMÁT	12*A4
ZAKÁZKA ČÍSLO	PROST 2016-056
MĚŘÍTKO	1:50
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
ÚT	ÚT-03