LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POS.	POPIS ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ, Qn=19–94,5 KW, VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY
2	SESTAVA S TEPLOVODNÍM ROZDĚLOVAČEM PRO DVA KONDENZAČNÍ KOTLE
3	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ TEPLA (TO/ÚSTŘ), MODUL M 1500, DL. 7 MM
4	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY V=400 L, VČETNĚ NÁBĚHOVÉHO SYSTÉMU TEPELE VODY O VÝKONU MAX 62 KW
5	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TOPNÝ SYSTÉM – V=200 LITRŮ, 6 BAR
6	ZAŘÍZENÍ PRO NEUTRALIZACI KONDENZÁTU, PRO DVA KONDENZAČNÍ CELKEM 200 KW, VČETNĚ GRANULÁTU
7	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO UŽITKOVOU VODU –V=25 LITRŮ, 10 BAR
8	ZMĚKČEN VODY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A DOPLŇOVÁNÍ DO OT ZPAUT.ZMĚKČOVAČ FILTR, MAX.PRŮTOK V4–20 M3/H, MIN NA 1 MMOL/L
9	OHŘÍVAČ VODY PRO TOPNÝ SYSTÉM – DEMINERALIZAČNÍ KOLONA PRO MAX 2300 LITRŮ TOPNÉ VODY, NÁPLŇ 17 LITRŮ PRYSKYŘICE

LEGENDA ARMATUR

POS.	TYP
KK	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
F	FILTR ZÁVITOVÝ
VK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ
KKV	SERVISNÍ VENTIL SE ZAJIŠTĚNÍM
TSV	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE, ŘADA VRG131
BK	UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBKA, PN 6/10/16
T	TEPLOMĚR 0–120°C, BAS
M	TLAKOMĚR 0–6 BAR, D 100, KOHOUT
M1	TLAKOMĚR 10 BAR
FP	FILTR PŘÍRUBOVÝ 1"VAR–BRA.11.0000, PN16
FAP	FILTR AUTOMATICKÝ "ZPĚTNÝM PROPLACHEM" G2", ELEKTRICKÝ AUTOMATICKÝ PROPLACHOVACÍ VENTIL, MAX.PRŮTOK 15 M3/H
MV	MEMBRÁNOVÝ REGULAČNÍ VENTIL DN50, Q MAX 15 M3/H
PO	POTRUBNÍ ODBĚROVÁ BH DN 20
V	VODOMĚR Q 1.5, DN15
DNP	DÁVKOVACÍ NÁDOBA PLASTOVÁ DN100
KKO	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

Sm Termostatický podomítkový směšovač
SK1 Sprchová hadice s ovládáním v dosahu vozíčkáře
SK Žlábky sprchový kout, odtokový žlab, baterie podomítkové senzorová sprchová
PI SOAR s automatickým splachovačem – výška usazení 400 mm nad podlahou
VŽ VÝLEVKA závěsná, včetně mřížky, baterie nástěnná
WC KLOZET závěsný zadní odpad, podomítkový modul
Um UMYVADLO 50 cm., baterie stojánková senzorová nebo stojánková páková
Df DŘEZ, nerezový, baterie stojánková páková
Vp VPUST PODLAHOVÁ
WC–i KLOZET závěsný invalidní, zadní odpad , podomítkový modul
Um–i UMYVADLO invalidní, baterie stojánková páková
K(1) Označení stupeček kanalizace
(V1) Označení stupeček vody

Potrubí kanalizace připojovací PP–HT
Teplá voda
Studená voda
Cirkulační voda
Voda ze směšovače

VEDOUCÍ PROJEKCE: Ing. Stanislav BREJCHA
AUTORIZACE: Ing. Miroslav Březina
VYPRACOVAL: Sylvie Machová

STAVEBNÍK: Obec Vranovice, U Floriánka č.57
LOKALITA: Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25

A K C E: Vzdělávací centrum U Floriánka 57
V R A N O V I C E
1. etapa PŘÍSTAVBA

PŮDORYS 1.NP

PROST HODONÍN s.r.o.
Brněnská 3497/1
695 01 HODONÍN

DATUM: červen 2014
STUPEŇ: PD PRO PS
FORMÁT: 8xA4
ZAKÁZKA ČÍSLO: PROST 2016–036
MĚŘÍTKO: 1:50
PROFESE: TPS
ČÍSLO VÝKRESU: D1.4. ZT–03