

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení - podlimitní

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Vranovice
IČO/DIČ	00283720/CZ00283720
Adresa sídla	Školní 1, 691 25 Vranovice
Právní forma	801 - obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Jan Helikar, starosta obce

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

- Projektová dokumentace obsahuje 14 kusů podomítkových termostatických směšovačů. Soupis prací zdravotně-technických instalací tuto položku neobsahuje.
Žádáme o úpravu soupisu prací.
- V projektové dokumentaci jsou sprchové baterie popsány jako podomítkové senzorové. V soupisu prací jsou sprchové baterie popsány jako sprchové baterie tlačné.
Který z výše uvedených specifikací sprchových baterií má uchazeč nacenit?
- V projektové dokumentaci jsou baterie popsány jako baterie stojánkové senzorové nebo stojánkové pákové. V soupisu prací jsou baterie specifikovány jako komplet umyvadlo vč. baterie stojánkové.
Který z výše uvedených specifikací baterií má uchazeč nacenit?
- Projektová dokumentace popisuje odvodnění žlaby. Soupis prací zdravotně-technických instalací tuto položku neobsahuje.
Žádáme o úpravu soupisu prací.
- Soupis prací obsahuje oddíl 779 Sportovní podlahy. Projektová dokumentace tyto podlahy blíže nespecifikuje.
Žádáme o bližší specifikaci sportovních podlah.

Odpověď zadavatele:

- Soupis prací a dodávek byl upraven a doplněn o chybějící termostatické směšovače. Viz. příloha č. 2 tohoto dokumentu.
- Účastník nacení sprchové baterie tlačné, jak je uvedeno v soupise prací.
- Účastník nacení – komplet umyvadlo vč. baterie stojánkové, jak je uvedeno v soupise prací.
- Výkaz výměr byl upraven a doplněn o nerezové žlaby v oddíle 721 vnitřní kanalizace.
- Skladba sportovní podlahy je popsána na výkrese SO-01-DO6c-Rez C. v soupise prací, byl rozšířen popis v soupise prací. Viz. příloha č. 2 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

- Můj dotaz se týká výtahu a výtahové šachty:
Při poptávce výtahu mi bylo řečeno, že navrhovaná kabina (1400x1400mm) je atypického rozměru a vyšší nosnosti než je požadováno u těchto druhů staveb. Že by byla dostačující standardní výtahová kabina rozměru 1100x1400mm a že toto řešení by bylo ekonomicky výhodnější (menší rozměr výtahové šachty a levnější dodávka výtahu).
Chci se proto zeptat, zda investor požaduje stávající rozměr nebo zda by zvážil změnu v projektu a jeho případné přepracování?

Odpověď zadavatele:

- Kabina o rozměrech 1,4m x 1,4m byla návrhem od počátku projekčních prací; a to z důvodu komfortnějšího prostoru i pro případnou přítomnost asistenta – jedná se 1. stupeň ZŠ. Dle platné vyhlášky skutečně postačí rozměr výtahové kabiny min 1,1m x 1,4m. Výtahová kabina se upraví na menší rozměr; z toho plyne také nutná úprava celé výtahové šachty. Vnitřní rozměr šachty tedy bude 1,65m x 1,8m. Rozměr kabiny byl v soupisu prací upraven.
Účastníci budou naceňovat výtah o rozměru kabiny 1,1m x 1,4m dle přiložené specifikace.

Dotaz č. 3

- Zadávací dokumentace neobsahuje knihu svítidel.
Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o knihu svítidel.
- Zadávací dokumentace neobsahuje technické parametry výtahu (nosnost, počet stanic, rozměry šachty, lanový nebo hydraulický pohon, atd.) a výkresy řezu a půdorysu šachty výtahu.
Žádáme o doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

- Zadavatel přikládá knihu svítidel – příloha č. 3 tohoto dokumentu
- Výtah je na výkresech, které jsou v zadávacích podkladech: půdorys soubor č. SO-01 D18- Výtah, řez šachtou je na výkrese-soubor SO-01-D6d-Řez D a přikládáme technickou specifikaci výtahu – příloha č. 4 tohoto dokumentu.

Zadavatel dále v souladu s bodem 14 zadávací dokumentace všem známým dodavatelům sděluje, že v souladu s bodem 13 zadávací dokumentace proběhla dne 14. 3. 2017 od 14:00 hod. prohlídka místa plnění. Z prohlídky místa plnění byl vyhotoven zápis, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu – příloha č. 1 tohoto dokumentu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápis z prohlídky místa plnění ze dne 14. 3. 2017

Příloha č. 2: Výkaz výměr

Příloha č. 3: Kniha svítek

Příloha č. 4: Technická specifikace výtahu

V Brně dne 16. 3. 2017

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.
Pověřen zadavatelem