

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení - podlimitní

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Vranovice
IČO/DIČ	00283720/CZ00283720
Adresa sídla	Školní 1, 691 25 Vranovice
Právní forma	801 - obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Jan Helikar, starosta obce

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

Prosím o vysvětlení níže uvedených dotazů na „Vzdělávací centrum u Floriánka 57 Vranovice 1. etapa přístavba“.

- Technická zpráva ani výkresy silnoproudu neobsahují specifikaci vypínačů a upevňovacích lišt. Prosím o jejich upřesnění.
- Chybí výkres Měření a Regulace. Ve výkazu výměr jsou sice kabely MaR, ale čidla, snímače a ostatní prvky nejsou specifikovány. Podle jakého výkresu MaR je možné zpracovat CN?

Odpověď zadavatele:

- Na každém výkresu jsou použity elektrotechnické značky, k těmto je legenda – značka a u ní označen spínací prvek s řazením a krytím. Bližší specifikaci nelze uvést – bylo by to označení typu výrobku. Počty kusů jsou uvedeny ve výkazu výměr.
Lišty jsou ve specifikaci uvedeny položkou montáž do 20mm, 40mm a do 60mm – k tomu je uveden nosný materiál – zase bez uvedení typu, ale odpovídajících rozměrů.
- Měření a regulace (MaR) byla zpracována dle požadavků topení a VZT, jedná se o vlastní autonomní MaR zařízení (kaskáda vlastních regulátorů kotlů) a vlastní autonomní MaR jednotek VZT.

Zadavatel dále v souladu s bodem 14 zadávací dokumentace všem známým dodavatelům sděluje, že v souladu s bodem 13 zadávací dokumentace proběhla dne 21. 3. 2017 od 14:00 hod. prohlídka místa plnění. Z prohlídky místa plnění byl vyhotoven zápis, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu – příloha č. 1 tohoto dokumentu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápis z prohlídky místa plnění ze dne 21. 3. 2017

V Brně dne 22. 3. 2017

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.
Pověřen zadavatelem