

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení - podlimitní

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Vranovice
IČO/DIČ	00283720/CZ00283720
Adresa sídla	Školní 1, 691 25 Vranovice
Právní forma	801 - obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Jan Helikar, starosta obce

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

Žádám o vysvětlení následujících částí zadávací dokumentace veřejné zakázky nazvané „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. etapa přístavba“, jejímž zadavatelem je obec Vranovice:

- Při kompletaci nabídky na předmětnou veřejnou zakázku jsme zjistili, že v aktuálně platné verzi výkazu výměr (příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 9) byly zřejmě nedopatřením odstraněny změny provedené ve VV v průběhu zadávacího řízení. Jedná se např. o objekt SO 01 - položky č. 266, 363 a 364, které byly do VV doplněny dodatečnou informací č. 2 nebo o úpravu textu položky č. 216, která byla provedena v rámci dodatečné informace č. 7. Jak máme k této skutečnosti při naceňování přistoupit.
- Výplně otvorů - prosíme o upřesnění interiérových dveří, zda mohou být hliníkové namísto ocelohliníkových, které se nevyrábí. Jaká má být povrchová úprava AL inter. dveří? Ve výpisu je uveden dekor javor medový? Na AL výplně nezvyklé a nepřiměřeně drahé řešení.
- Prosíme o přesnější specifikaci interiérových žaluzií:
ve výpisu prvků je specifikace žaluzií: „lamely žaluzií šířky 50mm“ a ve výkaze výměr „int. žaluzie na plastová okna“. Prosíme o technické řešení umístění 50mm žaluzií na plastové okna (okna jsou navíc hliníková).

Odpověď zadavatele:

- Vyřešeno v rámci Změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 10 – uveřejněné dne 10. 4. 2017 na profilu zadavatele.
- Řešené interiérové dveře budou v provedení z hliníkových profilů;

povrchová úprava hliníkových dveří byla zvolena stejná jako u ostatních interiérových dveří – dekor javor medový; dveře, které jsou použity do suterénu, budou v provedení s klasickým standardním povrchem – šedé barvy (tzn. bez příplatkových dekorů); hliníkové dveře, které jsou použity do bazénového provozu, zůstávají dle výpisu výrobků.

- Žaluzie jsou navrženy v šířce 50mm z důvodu větších prosklených ploch;

kotvení žaluzií bude dle návodu výrobce – v případě, že dodavatel oken, ať už z jakéhokoliv důvodu, neukotví žaluzie na okenní profily rámu či křídel, bude nutné nosný systém žaluzií ukotvit na čelní stěnu (před okenním otvorem) z důvodu otevírání oken při údržbě;

veškeré výplně otvorů exteriérové jsou hliníkové.

V Brně dne 11. 4. 2017

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.
Pověřen zadavatelem