



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název zakázky	Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – Rekonstrukce osvětlení výrobních hal
Název projektu	Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Číslo projektu	CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000430
Druh zakázky	Zakázka na dodávku

Identifikační údaje zadavatele

Název	PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
IČO	15821773
DIČ	CZ15821773
Adresa sídla	Nádražní 697, 395 01 Pacov
Právní forma	121 - akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Ludvík Ješátko

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 takto:

Dotaz číslo 1:

Dobrý den,

měl bych dotaz týkající se tohoto VŘ.

Je uvedeno, že rozvody a závěsy se budou znovu instalovat dle potřeby osvětlení a současně je přiložen vzorový projekt nového rozmístění svítidel. Znamená to, že se mám držet takového rozmístění svítidel, které je ve vzorovém projektu osvětlení nebo mohu svítidla rozmísťovat libovolně?

Odpověď zadavatele.

Zadavatel uvádí, že prioritní je dodržení předepsané intenzity osvětlení, úprava rozmístění svítidel je možná.

V Pacově dne 29. 5. 2017



Ing. Ludvík Ješátko
Generální Ředitel