

ZÁPIS Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

Název zakázky	Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – Rekonstrukce osvětlení výrobních hal
Název projektu	Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Číslo projektu	CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000430
Druh zakázky	Zakázka na dodávku

Identifikační údaje zadavatele

Název	PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
IČO	15821773
DIČ	CZ15821773
Adresa sídla	Nádražní 697, 395 01 Pacov
Právní forma	121 - akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Ludvík Ješátko

Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky umožnil prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne 30. 5. 2017 v 9:00 hodin a zúčastnily se 3 osoby zástupců dodavatelů.

Byla provedena prohlídka předmětného místa a souvisejících prostor. Během prohlídky místa plnění byly vzneseny následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Je možné provádět montážní práce z mostových jeřábů?

Odpověď zadavatele:

Provádění montážních prací z mostových jeřábů není možné, nutno použít kloubové plošiny.

Dotaz č. 2:

Řeší projekt nouzové osvětlení?

Odpověď zadavatele:

Projekt nouzové osvětlení neřeší.

Dotaz č. 3:

Jaký je požadavek na rozsah prací pro demontáž stávajícího osvětlení – bude se provádět demontáž všeho včetně hliníkových ovládacích skříní?

Odpověď zadavatele:

Kompletní demontáž – svítidla, kabeláž z rozvaděče až ke světlům, kabeláž k vypínačům včetně vypínačů, kompletně celý závěsný lanový systém.

Dotaz č. 4:

Je k dispozici nějaký prostor pro uskladnění materiálu a nářadí?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel zapůjčí bezplatně prostor pro uskladnění materiálu a nářadí v areálu firmy – garáž 5,5 x 3,5 m.

V Pacově dne 1. 6. 2017



Ing. Ludvík Ješítko
Generální ředitel