



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název zakázky	Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. – Rekonstrukce osvětlení výrobních hal
Název projektu	Úspory energie v areálu společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Číslo projektu	CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000430
Druh zakázky	Zakázka na dodávku

Identifikační údaje zadavatele

Název	PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
IČO	15821773
DIČ	CZ15821773
Adresa sídla	Nádražní 697, 395 01 Pacov
Právní forma	121 - akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Ludvík Ješátko

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 takto:

Dotaz číslo 1:

Dobrý den pane Inženýre,

V návaznosti na naši účasti na prohlídkovém dni v Pacovských strojárnách Vás prosím o odpovědi na níže položené dotazy.

- Je součástí poptávky výměna rozvaděčů, kompletně nová skříň? Pokud ne, jak se bude do stávajících rozvaděčů řešit změna zapojení, kusové zkoušky?
- Rozvaděče MAR budou instalovány do každé haly?
- Nové rozvody se mají provádět v protipožárních kabelech?
- Je součástí VŘ řešení nouzového osvětlení?

Odpověď zadavatele.

- Součástí poptávky není výměna rozvaděčů. Počítá se s napojením na stávající jističe. Pokud bude provedena výměna některých jističů, budeme požadovat schéma zapojení ve stávajícím rozvaděči. Revizi budeme požadovat na svítidla a kabelové propojení.
- Ano.
- Ne.
- Ne.

Zadavatel dále poskytuje v souladu s bodem 3. 3 Zadávací dokumentace a v souladu s bodem 16 pravidel OP PIK vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podmětu takto:

Zadavatel provedl změny ve Výkazu Výměr v sekci: Položkový rozpočet – Díl: K Demontáže následovně u položek:

- **KD200001 – D: Demontáž svítidla - původní A:** Změna počtu kusů svítidel k demontáži: původně 37 ks k demontáži; nově 337 ks k demontáži.
- **KD200002 – D: Demontáž svítidla - původní B:** Změna počtu kusů svítidel k demontáži: původně 0 ks k demontáži; nově 14 ks k demontáži.
- Přidání položky: **KD200003 – D: Demontáž svítidla – boční:** 74 ks svítidel k demontáži
- **KD200001 – D:** položka – Demontáž CU kabelů – původně bylo – Demontáž CU kabelů / na halu (pracoviště) – metry jsou uvedeny pro všechny haly.

Zadavatel přikládá opravený Výkaz výměr, který je nově závazný pro přípravu nabídek k nacenění, jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Pacově dne 2. 6. 2017




Ing. Ludvík Ješátko
Generální Ředitel