

LEGENDA :

- Plotta pr. 600 mm , délky 9,0 m - pro sloupy štítu a vestavby
  Plotta pr. 900 mm , délky 9,0 m - pro dvojici sloupů opláštění a jehlanové dráhy
  horní hrana plotty v -1,800m = 233,050 m.n.m.
- Betonové základové pasy- beton C20/25 XC2 a výztuž R10 505, dvoustupňové.
- Betonové základové patky- beton C30/37 XC2 a výztuž R 10 505
- Betonové základové pasy- beton C20/25 XC2 a výztuž R10 505
- Vnitřní splašková kanalizace svedeno do stávajícího hlavního řadu splaškové kanalizace v areálu
- Nové vedení vodovodu napojené na areálové vedení ve vodoměrné šachtě
- Potrubí dešťové kanalizace napojeno na vsakovací galerii s bezpečnostním přepadem do stávajícího hlavního řadu dešťové kanalizace v areálu
- Plynovodní potrubí

POZNÁMKY:

Před zahájením řazením pilot bude přizván geolog pro ověření správnosti navrženého
řešení podkladního povrchu.
Před betonáží základových pasů musí základovou spáru převzít geolog a potvrdit
správnost navrženého způsobu zakládání.
Spojování podélné výztuže základových pasů bude s přesahy s kotevní délkou min. 50x
průměr prutu.

(a) Betonový překlad, rozměr 300x200x1000 mm, beton C 20/25, výztuž R 10 505, 4x R16 při horním povrchu, 4x R16 při dolním povrchu, třmínky R6 po 100 mm, dlatace kolem základové patky je provedena polystyrénem tepelná izolace EPS 100 S v tl. 20 mm

Označení modulové sítě pro provedení pilot pouze na výkrese základových konstrukcí.
Modulová síť s označením Pa- Ph není totožná se vztažnými přímkami modulové sítě ocelové konstrukce.

Body vytyčovacího souřadnicového systému jsou umístěny:
- u haly: na vnější hraně betonového soklu
- v administrativní části: na vnější hraně horního stupně základových pasů plošných základů

Ohraničení předmětu grantu

Datum :	Prosinec 2015	**Investor :**	**MONTS s.r.o.**
Měřítko :	1:100		
Číslo akce :	1515	**Odpovědný projektant :**	Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	**D.00.01.**	**Vypracoval :**	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
		Stavební úřad :	Hradec Králové
Číslo paré :		**Místo :**	Hradec Králové, Slezské Předměstí
		Stupeň :	PPD
Akce :	**Rekonstrukce haly 3**		
Obsah :	**Společná část Půdorys základů**		

Stapring, s.r.o. Javornická 1581 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel. : +494 323 335, 777 66 30 30 stapring@stapring.cz