



Ozn.	Název	Ks	Energie		Poznámka
			Elektro	Ostatní	
A	Lakovací a sušící prostor	1	5,5 kW	SV	
B	Vstupní agregát SM2	1	11,0 kW	-	PRŮTOK VZDUCHU 34 000 m3/hod
C	Výstupní agregát EE 2TRS	1	11,0 kW	-	PRŮTOK VZDUCHU 34 000 m3/hod
D	Plynový hořák	1	0,5 kW	ZP 270 kW	
E	Potrubí VZT	-	-	-	
F	Podlahová filtrace Paintstop	45	-	-	
G	Odtah spalin	1	-	-	
H	Klapky se vzduch. pohonem	2	-	SV	



Stapring,® s.r.o. Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30 stapring@stapring.cz

Datum :	Prosinec 2015	Investor :	MONTS s.r.o.
Měřítko :	1:75		
Číslo akce :	1515	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.15.04.	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal, SORENA s.r.o.
		Stavební úřad :	Hradec Králové
Číslo paré :		Místo :	Hradec Králové, Slezské Předměstí
		Stupeň :	PPD
Akce :	Rekonstrukce haly 3		
Obsah :	Technologie povrchových úprav Řez D-D´		