



Ozn.	Název	Ks	Energie		Poznámka
			Elektro	Ostatní	
A	Lakovací a sušící prostor	1	5,5 kW	SV	
B	Vstupní agregát SM2	1	11,0 kW	-	PRŮTOK VZDUCHU 34 000 m3/hod
C	Výstupní agregát EE 2TRS	1	11,0 kW	-	PRŮTOK VZDUCHU 34 000 m3/hod
D	Plynový hořák	1	0,5 kW	ZP 270 kW	
E	Potrubí VZT	-	-	-	
F	Podlahová filtrace Paintstop	45	-	-	
G	Odtah spalin	1	-	-	
H	Klapky se vzduch. pohonem	2	-	SV	

Stapring

Stapring,® s.r.o.

Javornická 1501

Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30

516 01 Rychnov nad Kněžnou

stapring@stapring.cz

Datum :

Prosinec 2015

Měřítko :

1:75

Číslo akce :

1515

Ozn. přílohy :

D.15.03.

Číslo paré :

Akce :

Obsah :

Investor :

MONTS s.r.o.

Odpovědný projektant :

Ing. Fenyk Michal

Vypracoval :

Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal, SORENA s.r.o.

Stavební úřad :

Hradec Králové

Místo :

Hradec Králové, Slezské Předměstí

Stupeň :

PPD

Rekonstrukce haly 3

Technologie povrchových úprav

Technologická dispozice 2.NP