

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Stapring, s.r.o.
Javornická 1501
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Váš dopis ze dne
25.1.2016

Naše č.j.:
1451/8.42/16-2

Naše sp. zn
V8-2016-37

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové
12.2.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Rekonstrukce haly 3
místo: p.č. st. 1538, 308/26, 308/2 k.ú. Slezské Předměstí, Hradec Králové
zadavatel: MONTIS s.r.o., Vázní 1147, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25949969
projektant: , , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 1451/8.42/16-1 ze dne 25.1.2016

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Není proveden výpočet rizika ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-2 ed. 2.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

*Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj
Riční 1195
501 01 Hradec Králové*

Ing. Lukáš Krčil
Inspektor inspekce II