


ŘEZ A–A



LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ č.1
VĚTRÁNÍ KANCELÁŘE

- 1.1

VZT JEDNOTKA
(SPECIFIKACE VIZ TECH. ZPRÁVA)
- 1.2

TLUMIČ HLUKU 500x250 mm DÉLKA 1000 mm
- 1.3

TLUMIČ HLUKU 400x300 mm DÉLKA 500 mm
- 1.4

TLUMIČ HLUKU 315x250 mm DÉLKA 1000 mm
- 1.5

TLUMIČ HLUKU 400x400 DÉLKA 800 mm
- 1.6

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZE 500x500 mm
- 1.7

VÝFUKOVÝ KUS S KRYCÍ MŘÍŽKOU 400x400 mm
- 1.8

PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL ø125
- 1.9

ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL ø100
- 1.10

ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL ø125
- 1.11

ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL ø160
- 1.12

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 500x250 – 6 kW
- 1.13

PŘESLECHOVÁ STĚNOVÁ MŘÍŽKA 500x50 mm

- 1.14

DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- 1.15

PŘÍVODNÍ ČTYŘHRANNÁ VÝUSTKA 400x100 mm
- 1.16

PŘÍVODNÍ ČTYŘHRANNÁ VÝUSTKA 300x100 mm
- 1.17

ODVODNÍ ČTYŘHRANNÁ VÝUSTKA 400x100 mm
- 1.18

ŠKRTICÍ KLAPKA ø100
- 1.19

ŠKRTICÍ KLAPKA ø125
- 1.20

ŠKRTICÍ KLAPKA ø160
- 1.21

ŠKRTICÍ KLAPKA ø200

- 2.6

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZE 400x400 mm,
- 2.7

STĚNOVÁ MŘÍŽKA 500x250 mm
- 2.8

VÝFUKOVÁ HLAVICE ø250

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ č.2
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- 2.1

VZT JEDNOTKA
(SPECIFIKACE VIZ TECH. ZPRÁVY)
- 2.2

TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ 250/900
- 2.3

ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL ø200
- 2.4

PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL ø160
- 2.5

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ø250 – 2 kW

INVESTOR:		MONTIS s.r.o.		DATUM:	12/2015
MÍSTO STAVBY:		HRADEC KRÁLOVÉ SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ		STUPEŇ PD:	PPD
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. JAN DINGA		FORMÁT:	A3
KONTROLOVAL:		Ing. JAN DINGA		MĚŘÍTKO:	1:50
KRESLIL:		Ing. PETR VANICKÝ		ČÁST:	VZDUCHOTECHNIKA
AKCE:		REKONSTRUKCE HALY 3		OBSAH VÝKRESU:	
ŘEZ TECHNICKÁ MÍSTNOST					
Čís. výkr.: D.6.07					