



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Název zakázky            | Rekonstrukce haly 3 - opakování   |
| Druh zakázky             | Veřejná zakázka na stavební práce |
| Název projektu           | Výrobní hala MONTS s.r.o.         |
| Číslo projektu           | CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0008001 |
| Lhůta pro podání nabídek | 22. 1. 2018 v 8:00 hod.           |

### Identifikační údaje zadavatele

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Název                                 | MONTS s.r.o.                      |
| IČO                                   | 25949969                          |
| DIČ                                   | CZ25949969                        |
| Adresa sídla                          | Vážní 1147, 500 03 Hradec Králové |
| Právní forma                          | Společnost s ručením omezeným     |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Vít Vojtěch                       |

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce takto:

#### Dotaz č. 1:

Dobrý den,

posílám několik dotazů a prosím Vás tímto o odpovědi na ně.

- Kompresorová sestava je zřejmě chybně poptána (spíše než 200L/s by mělo být za 200l/minutu! – tomu odpovídá jednotka 3kW, 10 bar, 19,2 m3/h s nádobou 200 litrů a výkonem 320 l/min.) – je to tak?
- Určení spotřeby, tlaku a kvality stlačeného vzduchu pro lakovací linku?
- Určení místa instalace kompresoru a vyznačení přípojného bodu na lakovací lince, kde dojde k připojení stlačeného vzduchu (určení vzdálenosti od kompresoru ke spotřebiči)?
- Materiál potrubního rozvodu (plastové PPR, lisovaná ocel) ?
- Specifikace odstínu RAL oken a venkovních žaluzií – v PD je uvedena pouze „modrá“?
- VZT - u zařízení č. 3 a 4 (lakovna a sklad barev) by mohlo být prostředí s nebezpečím výbuchu neboli EX. Neměl být ventilátor do EXu? Totéž u elektrického ohřívače?
- Bude mít klimatizace pouze sezónní provoz (kanceláře) nebo celoroční (další jiné využití)?

Moc děkuji a přeji hezký den.

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

- Kompresorová stanice bude mít následující požadovaný výkon: 700l/min, tlak 6bar.
- Kompresorová stanice je určena pro vzduchotechniku haly (resp. čištění) 200l/min + lakovnu 500l/min/pistoli = celkem 700l/min.
- Kompresorová stanice je umístěna v místnosti 221 – viz. D.00.03.
- Potrubní rozvod bude z materiálu: PPR.
- Jedná se o barvu: RAL 5010
- S prostředím "EX" nepočítejte.
- Klimatizace je určena do servrovny – je potřeba počítat celoroční provoz.

V Brně dne 11. 1. 2018

---

Ing. Igor Földeši  
Pověřen zadavatelem