


LEGENDA

- PA PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO OTOPNÉ TĚLESO, ROHOVÁ
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI KRÁDEŽI
- PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES NA POTRUBNÍ ROZVODY V PODLAHÁCH JSOU VYVEDENY DO STĚN A
NÁSLEDNĚ JSOU NAPOJENA OTOPNÁ TĚLESA. POMOCÍ ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY
- VŠEKKÉ PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES JSOU PROVEDENY POTRUBÍM, Ø 16-2
- OTOPNÁ TĚLESA JSOU V PROVEDENÍ S VESTAVĚNÝM VENTILEM A ROVNODU ČELNÍ PLOCHOU
- TĚLESA VK. PŘIPOJIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU - PŘÍVOD VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY OT
- PŘI PROVÁDĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO DOODRŽOVAT PŘEDPISY VÝROBCE TRUBEK,
TÝKAJÍCÍ SE PŘEDEVŠÍM VZDÁLENOSTÍ ULOŽENÍ A DILATAČÍ
AL OZNAČENÍ PRO HLINÍKOPLASTOVÉ TRUBKY, VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
DU OZNAČENÍ PRO MĚDĚNÉ TRUBKY, VEDENÉ VOLNĚ

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Miroslav BRÉZINA		Ing. Miroslav BRÉZINA	
STAVEBNÍK		Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25			
LOKALITA		Vranovice, U Floriánka č. 57			
A K C E	Vzdělávací centrum U Floriánka 57				
	VRANOVICE				
	II. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY				
	PŮDORYS 2.NP				

		HODONIN s.r.o. Brněnská 3497 695 01 HODONIN	
DATUM		březen 2017	
STUPEŇ		PD 02 §3 vyl. 499/2006 Sb.	
FORMAT		B144	
ZAKÁZKA ČÍSLO		PROST 2016-056	
MĚŘÍTKO		1:50	
PROFESE		ČÍSLO VÝKRESU	
ÚT		ÚT-02	