

**Prost Hodonín, s.r.o.**  
Ing. Stanislav Brejcha, jednatel  
**Brněnská čp. 3497**  
**695 01 Hodonín**

Váš dopis ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	Brno,
30.7.2014	7930b-097140066	Grecová	30.7.2014

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Název a místo stavby: **Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovice –**  
**- stavební úpravy a přístavba**

Stavebník:	Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
Projektant:	Prost Hodonín, Brněnská 497, 395 01 Hodonín
Č. zakázky:	PROST 2014-021 Datum zpracování: 06/2014

Předmětem předloženého projektu je PD pro ÚŘ a SP, který řeší stavební úpravy objektu a přístavbu ve dvorní části. Jedná se o vybudování vzdělávacího centra.

Původní objekt, navržený ke stavebním úpravám, je třípodlažní, včetně využitého podkroví, nepodsklepený; objekt přistavovaný do dvorní části je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Veřejně přístupné prostory po stavebních úpravách ve stávajícím objektu: v 1.NP knihovna, družina (60 dětí), ve 2.NP lidová škola umění (50 dětí). Pohyb osob na vozíčku je ve stávajícím objektu v přízemí řešen bezbariérově. Přístup do dalších podlaží je navržen pomocí pojízdných schodišťových plošin vedoucích do prostor LŠU a do 2.NP knihovny. Schodišťové plošiny byly preferovány před výtahy z důvodů prostorového omezení ve dvorní části, která je věnována sportovním aktivitám; a také vysoké finanční náročnosti – další dva výtahy. Plošina bude umístěna na vnitřní zábradlí – do zrcadla; a bude provedena tak, aby min průchod na schodišti při provozu plošiny byl 550mm. Navrženy jsou plošiny o ploše 800/800mm s nosností 225kg. Bezbarierový přístup je řešen i do bazénu pomocí zdviže otočné o 360° - nosnost je 150kg. V objektu jsou navrženy kabinky wc pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Přístavba základní školy 1. Stupně (5 tříd – 150 dětí), jejíž součástí je i bazén a venkovní sportoviště ve dvorní části, bude sloužit pouze pro účely školy. V přístavbě objektu Základní školy je navržen výtah přes všechna podlaží. Přístup veřejnosti je pouze do 1.NP a 2.NP.

Nově bude řešen také prostor před objektem – nový bezbariérový přístup (rampa), zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

Objekt vzdělávacího centra je v řadové zástavbě. Řešená je plocha před objektem, dále stavební úpravy stávajícího objektu a přístavba do dvorní části pozemku. Objekt přístavby je přístupný přes průjezd rekonstruovaného objektu. Přístup a příjezd na stavební pozemek bude možný průjezdem z ulice U Floriánku. Pro osoby doprovázející dítě na invalidním vozíku bude vyhrazeno odstavné stání před řešeným objektem.

Bezbariérové řešení stavby je popsáno v odd. B.2.4 souhrnné technické zprávy a pohyb vozíčkáře (vstupy / bezbariérový koridor) zakresleny ve výkresech.

Stavba může být členěna na dvě etapy:

I. etapa – stavební úpravy objektu + přístavba technického zázemí

II. etapa – přístavba základní školy

Projekt předpokládám celkem 11 zaměstnanců.

Naše stanovisko se týká objektů:

SO 01 – Vzdělávací centrum

SO 02 – Zpevněné plochy, sadové úpravy, mobiliář

SO 03 – Sportovní plocha


Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. je nutné stavbu posuzovat podle § 2, odst. 1, písm. a), b) a odst. 2. Po posouzení konstatuji, že **projekt splňuje požadavky na bezbariérové užívání staveb** (použití schodišťové plošiny zdůvodněno v B.2.4. souhrnné technické zprávy s odvoláním na § 2 odst. 2 vyhlášky).

Upozornění - do PD pro provádění stavby zahrnout:

- *Výše sedátka záchodové mísy pro děti 5-8 let je 305-380mm, pro děti 9-12 let 380-430mm; v případě této stavby v bezbariérových WC pro děti doporučuji výši sedátka 380mm.*
- *Prosklené dveře, případně plochy – viz požadavky 1.1.4 (vodorovná madla), 1.1.7, 1.2.1 a 1.2.2 přílohy č. 3 vyhlášky.*
- *Pochozí plochy musí splňovat požadavky bodu 1.1.2 přílohy č. 1 vyhlášky (rampy).*

S pozdravem

**NIPI** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -097-

  
**Ing. Marie Grecová, odborný konzultant**  
adr. střediska: Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno  
tel. 728 081 004, 724 931 902  
ks-jihomoravsky@nipi.cz, mariegrecova@seznam.cz