

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka
Název Projektu	Vzdělávací centrum U Floriánka 57, Vranovice, 2. etapa
Číslo projektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006276

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Vranovice
IČO/DIČ	00283720/CZ00283720
Adresa sídla	Školní 1, 691 25 Vranovice
Právní forma	801 - obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Jan Helikar, starosta obce

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Dotaz č. 1:

Dobrý den pane Földeši,

zasílám dotaz k veřejné zakázce „Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích“

Dotaz:

Ve výkaze výměr je položka:

349	60596002R1	Řezivo - fošny, hranoly (C24)	m3	94,22160		0,00
-----	------------	-------------------------------	----	----------	--	------

KROV :

Poz (160/120) : 60*0,16*0,12*1,1 1,2672

Vz (120/120) : 56*0,12*0,12*1,1 0,88704

Kr (120/200) : 589*0,12*0,20*1,1 15,5496

KL1 (80/180) : 8,83872

(434+124)*0,08*0,18*1,1

SI (180/180) : 56*0,18*0,18*1,1 1,99584

Vaz (200/240) : 60*0,20*0,24*1,1 3,168

podbití římsy : 2*29,6*2*0,6*0,8*1,1 62,5152

Prosíme o prověření výpočtu posledního řádku podbití římsy. Dle řezu je to 60x80 mm ne cm.

Odpověď zadavatele:

Ano, výpočet má být následující: podbití římsy: 2*29,6*2*0,06*0,08*1,1 0,6252m3. S ohledem na uvedené, zadavatel přikládá opravený výkaz výměr: SO-01, jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu, který je pro uchazeče závazný k nacenění při přípravě nabídky.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně uvedené akce.

Máte prosím k dispozici podrobnější dokumentaci k plošinám? (výkres, TZ,...)

Prosím o odpověď.

Předem děkuji.

Odpověď zadavatele:

Plošiny jsou definovány v oddělení "Výpisy" – viz níže:

D-Dokumentace-objektu\SO-01-Vzdelavaci-centrum-stavebni-upravy\D-1-1-Architektonicka-cast\D-14-Plosiny

Příloha č. 1: Výkaz výměr: SO-01

V Brně dne 12. 6. 2018

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.
Pověřen zadavatelem