



Svítidla budou osazena dle výběru architekta

- nutno brát zřetel na provedení a krytí s ohledem na vnější vlivy

- Θ - Ventilátor, mont. výška min. 2,25m, dodávka VZT
- ♂ - Spínač pohybový, PIR, 360°, 10A, 230V
- ♂ - Spínač jednopólový, ťažení 1, 1So ⚡ - krytí IP55
- ⚡ - Spínač sériový, ťažení 5 ⚡ - krytí IP55
- ♂ - Spínač střídací, ťažení 6, 6So ⚡ - krytí IP55
- ⚡ - Spínač jednopólový, ťažení 1, 1So, s orientační doutnavkou
- - Zás. 2p + z, b. bílá ➤ - krytí IP55
- - Dvojzásuvka, 2p + z, b. bílá
- - Zás. 2p + z s ochr. před přepětím, b. bílá
- - Dvojzásuvka, 2p + z s ochr. před přepětím, b. bílá
  - Krabice rozbočná 117x117x58 mm
- ⚡ - Zásuvka 3f, 16A, 400V
- ⏚ - Napáječ pisoárů/sprch 230VAC/12VDC, pro max. 5 zařízení vč. kabeláže v podhledu  
- napojeno ze společného OVL okruhu

**VZT.12, VZT.13**  
- 1f napájení VZT jednotek, z rozváděče RS1, kabelem CYKY-J 3x1,5

**VZT.25, VZT.26**  
- 1f napájení VZT jednotek, z rozváděče RS1, kabelem CYKY-J 3x2,5

**PLOŠINA1, PLOŠINA2**- Napojení plošiny imob., CYKY-J 5x2,5

**PEC** - Vývod pro připojení pece, CYKY-J 5x2,5

**SLP\_TLP** - Vývod pro připojení technologie antén na střeše, CYKY-J 5x2,5

**W1, W2, W3, W4, W5, W6**- Vývod pro pohon otvírání oken vč. ovládání, CYKY-J 3x1,5  
1x ovládání pomocí tlačítka, montáž v KP68  
1x el. pohon otvírání okna, vč. koncových spínačů, 230V, max. 270W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			KNIHOVNA				
MÍSTNOST ČÍSLO	MÍSTNOST	POLOHA	Ref. číslo	Osvětlenost $E_m$	Oslnění $UGR_t$	Rovnom. $U_o$	Bar. podání $R_s$
S217	KNIHOVNA	70,0	5.33.3	500 Lx	19	0,6	80
S218	CHODBA + schodiště	18,0	5.36.18	150 Lx	25	0,4	80

△  
SJ  
TN  
U

- Tlačítko nouzového volání
- Signalizační jednotka
- Napaječ
- Ústředna

**P-E2-6858**