



LEGENDA MÍSTNOSTÍ							LŠU
MÍSTNOST ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA	Ref. číslo	Osvětlenost E_m	Oslnění UGR_f	Rovnom. U_o	Bar. podání R_a
S301	CHODBA + schodiště	21,8	5.36.18	150 Lx	25	0,4	80
S302	PŘÍPRAVNA	10,4	5.36.15	500 Lx	22	0,6	80
S303	VÝTVARNÁ UČEBNA	150,0	5.36.7	750 Lx	19	0,7	90
S304	VÝTVARNÁ UČEBNA	42,4	5.36.7	750 Lx	19	0,7	90
S305	PŮDNÍ PROSTOR	72,6	5.36.23	100 Lx	25	0,4	80

297,2 m2

VEDOUcí PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Miroslav KOZUMPLÍK	Ing. Miroslav KOZUMPLÍK
STAVEBNÍK	Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA:	Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích	
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.8 - Elektronické komunikace		
DISPOZIČNÍ SCHÉMA - PODKROVÍ		

Projekt Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplík Herspická 813/5, 639 00 Brno +420 608 666 444, +420 602 704 433 E-mail: info@kozumplik.com	
DATUM	03/2017
ÚČEL	PD podle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
ZAKÁZKA ČÍSLO	0-1320-3
FORMÁT	6x A4
MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	POŘADOVÉ ČÍSLO
ELEKTRO	D.1.4.8.4