


LEGENDA

— TOPNÁ VODA 70°C  
- - - - - VRATNÁ VODA 55°C

PA PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA PRO OTOPNÉ TĚLESO, ROHOVÁ  
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI KRÁDEŽI

- PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES NA POTRUBNÍ ROZVODY V PODLAHÁCH JSOU VYVEDENY DO STĚN A NÁSLEDNĚ JSOU NÁPOJENA OTOPNÁ TĚLESA, POMOCÍ ROHOVÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY
- VEŠKERÉ PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES JSOU PROVEDENY POTRUBÍM, D 16+2
- OTOPNÁ TĚLESA JSOU V PROVEDENÍ S VESTAVĚNÝM VENTILEM A ROVNOU ČELNÍ PLOCHOU
- TĚLESA VK PŘÍPOJIT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU - PŘÍVOD VZDUŠ Z VNITŘNÍ STRANY OT
- PŘI PROVÁDĚNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO DODRŽOVAT PŘEDPISY VÝROBCE TRUBEK, TÝKAJÍCÍ SE PŘEDEVŠÍM VZDÁLENOSTÍ ULOŽENÍ A DILATACÍ
- AL OZNAČENÍ PRO HLINÍKOPLASTOVÉ TRUBKY, VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
- CU OZNAČENÍ PRO MĚDĚNÉ TRUBKY, VEDENÉ VOLNĚ

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
Ing. Stanislav BRÉŽCHA		Ing. Miroslav BRÉŽINA		Ing. Miroslav BRÉŽINA	
STAVEBNÍK		Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25			
LOKALITA		Vranovice, U Floriánka č. 57			
A K C E	Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích				
	PŮDORYS 2.NP				

		HODONIN s.r.o.	
Brněnská 3487		695 01 HODONIN	
DATUM		březen 2017	
STUPEŇ		PD dle §3 vyhl. 499/2008 Sb.	
FORMÁT		B4	
ZAKÁZKA ČÍSLO		PROST 2016-056	
MĚŘÍTKO		1:50	
PROFESSE		ČÍSLO VÝKRESU	
ÚT		ÚT-02	