

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	PODLAHA	STĚNY	SVĚTLÁ VÝŠKA STROP [m]
09	SERVIS VZT	218,47	POROPORŠT	VÁPENNÁ OMÍTKA, DISPERZNÍ MALBA	3,640-3,690


LEGENDA PŘEKLADŮ					
DZN	PRŮŘEZ	TYP PŘEKLADU	DĚLKA	MNOSTV	SESTAVY
8/19		NOVÝ PŘEKLAD PRO TUBOVÝ SYSTÉM 3x1,5mm² - 300mm 2x OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL PE 80 HROVÝNA NA KATŘE STROJNÍ PRB 300mm	3500	2x47,6 (100,0)	1

V servisním podlaží bude osazeno 5 ks. LED svítidel, která budou osazena po provedení montáže VZT - rozvody kabely CYKY 3x1,5mm2 v trubce PH 16mm, svítidla zavěšena pomocí řezkových závěsů k konstrukci objektu. Dále zde bude osazenx zásuvky 230V - pro servisní zásahy. Napojeno z HR3 v 2.np - místo osazení bude upřesněno v průběhu stavby investorem. V servisním podlaží budou napojeny el. vrata - vývod č. 43 z rozvodnice HR3 v 2.NP - ukončeno v trojpólové zásuvce 16A/400V-napojení automatiky vrat.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE, AC 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41edice 2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
POSPOJOVÁNÍM.

PARÉ:

RAŽÍTKO:



REVIZE Č.



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
Jiří Kolářik

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
Jiří Pavlů

PROJEKTANT:  
Jiří Pavlů


STAVBA: VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR  
MÍSTO: Hudcova 56b, Brno - Medlánky, p.č. 708/3  
INVESTOR: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou se sídlem Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ČÁST: D.1.1.2 - ELEKTROINSTALACE

VÝKRES: EL. ROZVODY 3.NP

SYSTÉM:  
VÝŠKOVÝ: B.p.V.  
POLOHOVÝ: JTSK



DATUM:  
09/2018

MĚŘÍTKO:  
1:100

VÝKRES:  
04