

ROZVOJ A POSÍLENÍ AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA UNITARIA

E.3.a - Hašpiův sál, E.3.b - Čapkův sál a zázemí

STUPEŇ

DOKUMENTACE K ZADÁNÍ STAVBY

INVESTOR

Náboženská Společnost Českých Unitářů
Karlova 186/8
11000 Praha 1 - Staré Město
IČ: 00460524

**ARCHITEKT
A
GENERÁLNÍ
PROJEKTANT**

M C A
A T E L I E R S . R . O
IČ : 2 7 4 1 8 6 3 4 DIČ : C Z 2 7 4 1 8 6 3 4
DYKOVA 1 VINOHRADY PRAHA 10 10100
T : 2 2 2 5 1 8 4 2 7 F : 2 2 2 5 1 5 0 5 1
E;MCA@MCA-ATELIER.COM WWW.MCA-ATELIER.COM

D.1.1 - A501 - PRŮZKUMNÉ SONDY

Technická zpráva provedených průzkumných vrtů

Akce: M C A | Anenská 5, Praha 1 "

Oblast 1. PP – UNITARIA / Čapkův sál



Provedeno dne 17.02.2018

Technické zajištění : stavební vrtačka Unimax, Dia korunka pr.80 mm, vysavač, příklepová vrtačka.
Vrták 18 mm délky 190 mm, vrták 24 mm délky 300 mm. Sondýrka – jehla prům.22 mm.

sonda 1 - pod hlavními schody



při vrtání pro kotvení 18 mm provrtán měkký beton a vrt končil v písku. Při Dia vrtání byl vyplavovaný materiál černý. Délka jádra 18 až 19 cm, jehlou 22 mm hlinitopísčité navážky do 0,6 m ulehlé (zatloukání paličkou po 3 cm postupu).

Sonda 2 – pánské WC



při předvrtu pro jehlu zjištěn pevný nevratelný beton. Při Dia vrtání pevný beton, stěrková vrstva a izolace, následuje pevný beton, pod betonem cca 4 cm dutina. Jehla zatlačena do písku 80 cm.