

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Identifikace veřejné zakázky:

Dodávka vzduchotechnických jednotek, zvlhčovačů a VZT potrubí

Část B - 8 ks parních zvlhčovačů

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 3. 5. 2019 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2019-014708 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 5. 2019 pod evidenčním číslem 2019/S 086-205579

1. Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Identifikace zadavatele

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

sídlo: Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

zastoupený ing. Tomášem Hruškou, ředitelem

IČ: 00001490

DIČ: CZ00001490

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 8 ks parních zvlhčovačů vč. všech požadovaných prvků vybavení, včetně dopravy na adresu sídla zadavatele, bez instalace. Zajištění odborného montážního dozoru, který má odpovídající kvalifikaci a oprávnění. Montážní dozor provede kontrolu již instalovaného zařízení, provede prvotní spuštění zařízení, ověří funkci, uvedení do provozu a potvrdí záruční podmínky. V případě objevení nedostatků zapojení zařízení, montážní dozor upozorní zadavatele, a to písemně s podrobným uvedením zjištěných nedostatků/závad. Po odstranění nedostatků montážní dozor provede opětovnou kontrolu, která je v ceně dodávky. Montážní dozor proškolí uživatele zařízení. Montážní dozor bude technickou podporou pro případné předmontážní dotazy. Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky. Dodavatel musí garantovat záruční servisní podporu. Dodavatel musí poskytnout školení vztahující se k provozu technologie. Předmětem zakázky není elektrické zapojení, přívodní elektrická kabeláž, měření a regulace.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

574 750,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 120 697,50 Kč, cena vč. DPH 695 447,50 Kč

2. Použitý druh zadávacího řízení

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

3. Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č.	Účastník zadávacího řízení	IČ
1.	CAREL spol. s r.o., Frostova 336/23, Petrovice, 109 00 Praha 10	27647552
2.	CIUR a.s., Praha 1, Malé náměstí 142/3, PSČ 11000	40612724

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a odůvodnění výběru

CAREL spol. s r.o., Frostova 336/23, Petrovice, 109 00 Praha 10, IČ: 27647552
právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky účasti a byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tj. nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.

6. Označení poddodavatelů dodavatele

Nejsou známi.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebylo použito.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Ke zrušení zadávacího řízení nedošlo.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel při podání nabídky nepoužil jiné komunikační prostředky namísto elektronických prostředků.

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky lze podávat pouze v elektronické písemné podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_46.html

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.


13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Zakázka byla rozdělena na části.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona.

V Brně dne 28. 8. 2019



.....
Ing. Tomáš Hruška
ředitel