



LEGENDA STLAČENÉHO VZDUCHU:

- ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU Z TRUBEK OCELOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
- PŘÍVOD STLAČENÉHO VZDUCHU K ODBĚRNÉMU MÍSTU

- POZNÁMKA:
- ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU BUDE PROVEDEN DLE ČSN 10 9001 , ČSN ISO 8573-1 , ČSN 10 9006
  - VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ ŽDMÍ OPATŘIT CHRANIČKOU A UTĚSNIT
  - MINIMÁLNÍ VZDALENOST POTRUBÍ OD KONSTRUKCE JE 100 MM
  - POTRUBÍ UZEMNIT

VZDALENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ:

DN15...MAX 2,0M	DN50...MAX 4,0M
DN25...MAX 2,5M	DN80...MAX 5,5M
DN32...MAX 3,0M	DN100...MAX 5,5M
DN40...MAX 3,5M	

Tento dokument je důvěrným vlastnickým společeností IČERNOPOLNÍ s.r.o. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

G.P: <b>IČERNOPOLNÍ</b> s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Vořtova 8, 612 00 Brno Tel/fax: 541248372, 541248370; e-mail: 1cernopolni@1cernopolni.cz		H.I.P.: <b>ING.VÁCLAV KŘEPELKA</b>
Zodpovědný projektant : <b>ING. MILUŠE HRAZDILKOVÁ</b>	Vypracoval: <b>MGR.TOMÁŠ MINAŘIK</b>	<b>VAŠE LOGO A KONTAKTY</b>
Spoluřešitel: <b>ING. MILUŠE HRAZDILKOVÁ</b>	Kontroloval: <b>xxxx</b>	
Objednatel: <b>Strojirny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov</b>		
Název akce:	zak.číslo: <b>1014_JP</b>	<div>Část: <b>D.1.4.4 STLAČENÝ VZDUCH</b></div> <div>Formát:    <b>3 xA4</b></div> <div>Datum:    <b>11/2014</b></div> <div>Stupeň:    <b>DUR-DSP/DPS</b></div> <div>Měřtko:    <b>1:100</b></div> <div>Č.výkresu:    <b>Rev.</b></div> <div><b>102</b>    <b>00</b></div>
<b>Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojirny Prostějov, a. s.</b>		
<b>na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov</b>		
Název výkresu :		
<b>AXONIMETRIE - STLAČENÝ VZDUCH</b>		