



## STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU ZRUŠIT

STL VEDEDNO POD STROPEM A NAPOJENO NA STÁVAJÍCICH  
STL PLYNOVOD DN50 (UZEJNIT)

## STÁVAJÍCÍ STL DN50 VEDEN POD STROPEM

**NAPOJENÍ TECHNOLOGIE ODMAŠTOVNÝ**  
**100 kW, 15 kPa, V = 2500mm, KK6/4", MANOMETR**

DN40(VE

## DETAIL NIKY VIZ. VÝKRES Č. 103

# STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU ZRUŠIT

**SPOTŘEBA PLYNU PRO KOTELNU:**

- MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU 12,0M3/HOD
- ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
  - INSTALOVANÝ VÝKON 100kW
  - TLAK PLYNU NA VSTUPU DO OBJEKTU 300-400 kPa
  - TLAK PLYNU NA VSTUPU DO HOŘÁKŮ 15 kPa

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- INSTALOVANÝ VÝKON 100kW
- TLAK PLYNU NA VSTUPU DO OBJEKTU 300-400 kPa
- TLAK PLYNU NA VSTUPU DO HOŘÁKŮ 15 kPa

**POZN.:**

- PLÝNOINSTALACE PROVĚDENA DLE ČSN 38 64:20, ČSN 07 07:03, EN 12007
- VŠECHNY PROSTUPY PLÝNOVÉHO POTRUBÍ ZDÍMI OPATŘIT CHRÁNICÍKOU A UTĚSNIT
- MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST PLÝNOVÉHO POTRUBÍ OD KONSTRUKCÍ JE 100 MM
- POTRUBÍ UZEKNOUT

## VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ:

DN15...MAX.2,0M	DN40...MAX.3,3M
DN25...MAX.2,5M	DN50...MAX.4,0M
DN32...MAX.3,0M	DN80...MAX.5,5M

STA  
LE

**- ODFUKY ARMATURY A ODVZD. VYVÉŠT MIMO OBJEKT MIN 1,5M OD OKEN A DVEŘÍ A MIN 3M NAD TEREN**

**NEBO MIN. 1M NAD STŘECHU**

-NIKA OPATŘENÁ UZAMKATELNÝMI PLECH. DVÍŘKY S OZN. "HUP" A S VĚTRACÍMI OTVORY 0,03M2 A 0,05M2.  
A "ZONA 2, ZÁKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1,5M"

- REG. SOUPR. INSTALOVÁNA DLE TPG G 609 01

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti 1 ČERNOPOLN s.r.o. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

G.P.: <b>1.CERMOPOLNÍ</b> s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Volfova 8, 612 00 Brno Tel./fax: 541248372, 541248370; e-mail: 1cermopolni@1cermopolni.cz		H.I.P.: ING. VÁCLAV KŘEPELKA	
Zodpovědný projektant : ING. MILUŠE HRAZDILKOVÁ		Vyracovali: MGR. TOMÁŠ MINAŘIK	
Spoluřešitel: ING. MILUŠE HRAZDILKOVÁ		Kontrolovali: xxxx	
Objednatel: Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov		VAŠE LOGO A KONTAKTY	
Název akce:	zak. číslo: 1014_JP		
Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a.s. na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov			
Název výkresu :		Část: D.1.4.3 PLVN	
Formát		3 XA4	
Datum		11/2014	
Stupeň		DUR-DSP/DPS	
Měřítko:		1:100	
Č.výkresu:		Rev.	
102		00	